



Adresse:
Opbevaringssted:

Adresse:
Salgssted/udleveringssted i det fri:

Adresse:
Salgssted i butik:

EGENKONTROL

Fyrværkerisalg fra butik

Indretning af salgsstedet:

- ☐ Butikken, hvor fyrværkeriet sælges fra, deler ikke flugtvej med anden butik (eller "butik i butikken").
- ☐ Salgsstedet ligger ikke i bygningens flugtvej.
- ☐ Flugtveje og adgangen til flugtvejsdøre er holdt frie og ryddelige i hele deres bredde.
- ☐ Der er mindst ét håndsprøjtebatteri, én trykvandslukker eller én slange-vinde i umiddelbar nærhed af salgsstedet og denne er kontrolleret inden for det seneste år.
Bemærk: Der må ikke anvendes CO²-slukker eller Pulverslukker – der tillades udelukkende vandslukkere og slangevinde.
- ☐ Udstillede fyrværkeriartikler er uden pyroteknisk sats og mærket "attrap" eller "dummy" - gælder ikke fyrværkeri klassificeret som F1.
- ☐ Der er mindst 1 meter fra fyrværkeri og salgsbord til tændkilde - eks. elektriske installationer.
- ☐ Der er mindst 2 meter fra fyrværkeri og salgsbord til varmekilde.
- ☐ Salgsstedet er holdt ren og ryddelig.

Opbevaring af fyrværkeri i salgslokalet:

- ☐ Der er max. 12,5 kg NEM fyrværkeri ved selve salgsstedet i salgslokalet.
- ☐ Herudover er der max. 12,5 kg NEM fyrværkeri klassificeret som F1. i salgslokalet holdt i en afstand af mindst 5 meter fra fyrværkeriet ved salgsbordet.
- ☐ Fyrværkeriet bliver ikke solgt ved selvbetjening - det er dog tilladt for fyrværkeri klassificeret som F1.
- ☐ Fyrværkeriet opbevares i godkendt og lukket transportemballage i træskabe, i træforede metalskabe eller i trækasser eller træforede kasser med tætsluttende låg. Døre og låger til skabe og kasser må kun åbnes, når der indsættes eller udtages varer. Max. anbrud på én kolli af hver produkt og dette kolli lukkes til, når der ikke udtages varer.
- ☐ Der foretages ikke pakning af enkeltartikler i sortimentsposer.
- ☐ Fyrværkeriet er stablet i en højde på max. 2 meter.

Opbevaring af fyrværkeri i tilstødende lokale:

(12,5 kg NEM el. 25 kg NEM fyrværkeri)

- ☐ Eventuelt oplag af fyrværkeri i tilstødende lokale er på max. 12,5 kg NEM, hvis der er andre oplag i rummet (dog aldrig brandfarlige væsker og/eller F-gas) og på max. 25 kg NEM, hvis der ikke er andre brandbare oplag af nogen art i lokalet.
- ☐ Døren til lagerlokale er lukket og tætsluttende og holdes aflåst, når der ikke udtages varer.
- ☐ Fyrværkeriet opbevares i godkendt og lukket transportemballage - max. anbrud på én kolli af hver produkt og dette kolli lukkes til, når der ikke udtages varer.
- ☐ Der er mindst ét håndsprøjtebatteri, én trykvandslukker eller én slangevinde i umiddelbar nærhed af fyrværkerioplagent og dette er kontrolleret inden for det seneste år.
Bemærk: Der må ikke anvendes CO²-slukker eller Pulverslukker – der tillades udelukkende vandslukkere og slangevinde.
- ☐ Fyrværkeriet er stablet i en højde på max. 2 meter.

Egenkontrollen er fra sæson 2021 obligatorisk, og det er dig som ansvarlig for salg og opbevaring af fyrværkeri, der skal være sikker på, at I overholder alle regler i "Tekniske Forskrifter for salg, håndtering og opbevaring af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler" (TF) m.v.

Kan du vinge alle punkter af, bør der således heller ikke være problemer, når / hvis redningsberedskabet kommer på kontroleftersyn hos dig. Det betyder, at du med ro i sindet kan koncentrere dig om en god handel.

Vær opmærksom på at: Sikkerhedsstyrelsen og kommunalbestyrelsen kan stille sikkerhedsmæssige og ordensmæssige vilkår for godkendelser og tilladelser meddelt i medfør af denne bekendtgørelse.

**Skiltning:**

- ☐ Der er opsat sikkerhedsskilte ved oplag af fyrværkeri "Forbud mod tobaksrygning og brug af åben ild".
- ☐ Der er opsat sikkerhedsskilte udvendigt på døre til salgsstedet med "Farligt Fyrværkeri".
- ☐ Der er opsat sikkerhedsskilt ved anbringelsessted for brandslukningsmateriel.
- ☐ Der er opsat skiltning ved salgsstedet med oplysning om aldersgrænser for salg af konsumfyrværkeri hhv. fyrværkeri klassificeret som F1.

Instruktion af personale (og alle frivillige hjælpere):

- ☐ Personale der er involveret i håndtering af fyrværkeri, skal være over 18 år.
- ☐ Personalet er grundigt instrueret i ordensreglerne.
- ☐ Personalet er instrueret i placering og brug af brandslukningsmateriel.
- ☐ Personalet er instrueret i korrekt håndtering og opbevaring af fyrværkeriet på salgsstedet - herunder procedure for defekte artikler.
- ☐ Personalet er præsenteret for den vejledning om håndtering og opbevaring af fyrværkeri, som leverandøren af fyrværkeriet har givet jer, og er instrueret i, at der skal medfølge en generel sikkerhedsinformation til hver enkelt kunde (se *Bekendtgørelse 1424 § 28*). Dette anses for opfyldt, såfremt fyrværkeriet er forsynet med både CE- og CLP-mærkning.

Dagligt sikkerhedscheck:

- ☐ Overskrides 37,5 kg NEM/50 kg NEM ved 12,5 kg NEM helsårsfyrværkeri i salgslokalet.
- ☐ Der anvendes kun UN godkendt emballage til opbevaring.
- ☐ Emballagen er lukket med tape (max 1 karton i anbrud af hver model).
- ☐ Er stablet i max 2 meters højde.
- ☐ Kontroller brandslukningsudstyret, check som minimum, at manometer står i det grønne felt, der er gennemført tilsyn inden for de sidste 12 måneder, fremstår funktionsdygtig. (både C-slange og/eller vandslukker).

16/12		20/12		24/12		28/12	
17/12		21/12		25/12		29/12	
18/12		22/12		26/12		30/12	
19/12		23/12		27/12		31/12	

Fyraftenscheck:

- ☐ Er containeren aflåst.
- ☐ Emballagen er lukket (flapperne er nede).

16/12		20/12		24/12		28/12	
17/12		21/12		25/12		29/12	
18/12		22/12		26/12		30/12	
19/12		23/12		27/12		31/12	

Ovenstående er kontrolleret og fundet i orden:

Navn på driftansvarlige for kontrollen:	Dato/klokkeslæt for kontrol:
Navn på ansvarlig på salgs-/opbevaringssted:	Dato/klokkeslæt for kontrol:

Egenkontrollen er fra sæson 2021 obligatorisk, og det er dig som ansvarlig for salg og opbevaring af fyrværkeri, der skal være sikker på, at I overholder alle regler i "Tekniske Forskrifter for salg, håndtering og opbevaring af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler" (TF) m.v.

Kan du vinge alle punkter af, bør der således heller ikke være problemer, når / hvis redningsberedskabet kommer på kontrol eftersyn hos dig. Det betyder, at du med ro i sindet kan koncentrere dig om en god handel.

Vær opmærksom på at: Sikkerhedsstyrelsen og kommunalbestyrelsen kan stille sikkerhedsmæssige og ordensmæssige vilkår for godkendelser og tilladelser meddelt i medfør af denne bekendtgørelse.